


Забележки:

- Водопроводната инсталация за студена и топла вода е от ПП тръби и фасонни части на заварки.
- Да се топлоизолират с микропорест каучук d=9mm вертиканите водопроводните тръби, както и главната хор. мрежа. Пластмасовите тръби са с термокомпенсатори на разстояния предписани от конкретният производител.
- Да се оставят излази от кота готов под както следва:
 - смесители за мивки - 1,00 м
 - ниско разположено клозетно казанче - 0,75 м
 - душ и стенни смесители - 1,00м
- Укрепването към конструкцията на сградата е със скоби с гумено уплътнение позволяващи осови премествания

Легенда:



Съгласували:	
Арх.	арх. Д. Хасъмова
Констр.	инж. Т. Топчев
Ел.	инж. Ст. Боянов
ОВК	инж. Сн. Данаилова
Технология	инж. В. Видолов
ПБ	инж. Ил. Съйкова
ПБЗ	инж. В. Ропанова

ОБЕКТ:	Преустройство и основен ремонт на част от сграда - Ректорат в УПИ 1 - мед университет, кв.694а, 2-ри м.р., р-н "Триморски", гр.Варна		
ПОДЪЕМ:	Дисекционен сектор и сутеренен етаж на Катедра по Анатомия, хистология и ембриология		
ЧАСТ:	ВиК	ФАЗА:	технически проект
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Медицински Университет - "Проф.Д-р Параскев Иванов Стоянов"-Варна		
ПРОЕКТАНТ:	инж. Мария Венелинова Велинова		
ЧЕРТЕЖ:	Разпределение партер -канализация		
МАЩАБ:	1:50	ЛИСТ:	4/6