



ИЗПОЛЗВАНИ ОЗНАЧЕНИЯ

- Табло разпределително
- 2X36 1 Осветител с ЛЛ 2X36W
- 1X36 1 Осветител с ЛЛ 1X36W
- 60 1 Осветител с ЛНЖ, IP 44
- 8 01 Евакуационен осветител
- Ключ единичен, сериен, девиаторен
- 20 4 Осов вентилатор /противовлажно изпълнение/
- Сноп успоредно положени захранващи линии със СВТ
- захранваща линия с кабел тип СВТ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Ел.инсталации на обекта се изпълняват с кабелоподобни проводници тип СВТ-СЕ маркировка, положени на кабелосежщи скари или укрепени по конструкция, ПКМ скоби и др. по технология за открита и скрита електрическа инсталация в сграда /съгласно част Седма на Наредба 3 - УЕУЕЛ/.
- Типът и сечението на проводниците за отделните токови кръгове е отразен на еднолинейните схеми на съответните разпределителни табла.
- Осветителните тела могат по желание на Възложителя да се заменят с осветителни тела комплектовани с LED източник на светлина
- Осветителните тела с ЛНЖ да се комплектоват с енергоспестяващи източници на светлина / КЛЛ или LED/.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СУТЕРЕН

ОБЕКТ: Преустройство и основен ремонт на част от сграда - Ректорат в УПИ I-мед.университет, кв. 694 а,2-ри м.р., р-н "Приморски", гр. Варна, общ. Варна

ПОДОБЕКТ: Дисекционен сектор и сутеренен етаж на Катедра по Анатомия, хистология и ембриология

ЧЕРТЕЖ: Разпределение осветителна ел.инсталация

СЪГЛАСУВАЛИ:		ПОДПИС:	ПРОЕКТАНТ:		
Архитектура	арх. Д. Хасъмова				
Конструкции	инж. Т. Топчев				
ВиК	инж. М. Велинова				
ОВК	инж. Сн. Данаилова				
Технология	инж. В. Видолов				
ПБ	инж. Ил. Съйкова				
ПБЗ	инж. В. Рапонова				
Възложител Медицински Университет "Проф.Д-р Параскев Иванов Стоянов"-Варна			инж. Станислав Боянов	<div>SB Electric Design</div>	
			ФАЗА;ТП		М 1:100
			ЧАСТ;ЕЛ		
			05.2014Г.	ЛИСТ4/6	