



ЛЕГЕНДА

- Ⓢ Оптично-димен пожароизвестител FD 8030 /конвенционален/
- ⊙ Топлинен-максимален пожароизвестител FD 8010 /конвенционален/
- ⊗ Топлинен-диференциален пожароизвестител FD 8020 /конвенционален/
- Ⓜ Ръчен пожароизвестител FD 3050 на 1.3м от пода
- ⦿ Изнесен светлинен индикатор /паралелен сигнализатор/
- ⚡ Пожарна сирена за вътрешен монтаж /конвенционална/

J-Y(L)Y 2x0.75

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Сигналният контур на ПИИ се изпълнява с кабел J-Y(L)Y 2x0.75, силовият контур до звуково – светлинните сигнализатори и изпълнителни устройства с кабел J-Y(L)Y 2x1.0 положена на скоби над окачен таван или положен скрито под мазилка.
- За свързване на паралелните светлинни сигнализатори с пожароизвестителите се полага кабел J-Y(L)Y 2x0.75 положена по аналогичен начин.
- Отклоненията до ръчните известители и звукови сигнализатори - в гофрирани PVC тръби до необходимото ниво в преградните стени.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СУТЕРЕН

ОБЕКТ: Преустройство и основен ремонт на част от сграда - Ректорат в УПИ I-мед.университет, кв. 694 а,2-ри м.р., р-н "Приморски", гр. Варна, общ. Варна
ПОДОБЕКТ: Дисекционен сектор и сутеренен етаж на Катедра по Анатомия, хистология и ембриология

ЧЕРТЕЖ: Разпределение слаботокова инсталация и ПИС

СЪГЛАСУВАЛИ:		ПОДПИС:	ПРОЕКТАНТ: инж. Станислав Боянов	
Архитектура	арх. Д. Хасъмова			
Конструкции	инж. Т. Топчев			
ВиК	инж. М. Велинова			
ОВК	инж. Сн. Данаилова			
Технология	инж. В. Видолов			
ПБ	инж. Ил. Съйкова			
ПБЗ	инж. В. Рапонова			
Възложител Медицински Университет "Проф.Д-р Параскев Иванов Стоянов"-Варна			ФАЗА:ТП	
			ЧАСТ:ЕЛ	
			05.2014г.	
			ЛИСТ:6	