

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
--

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Фаг. № ДДЕ-32.11.12.2015

Днес, 11.12.2015 г., в гр. Варна, между:

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" – ВАРНА, с адрес: гр. Варна, ул. "Марин Дринов" № 55, ЕИК 000083633, Идент. № ДДС BG 000083633, представляван от Проф. д-р Красимир Иванов, дмн - Ректор на Медицински университет – Варна, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

„Никнейс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Хаджи Димитър“ № 5, ет. 1, ап. 1, ЕИК 103845285, Идент. № ДДС BG103845285, представлявано от Управлятеля Никола Войнов Николов, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки и Утвърден от Възложителят протокол от 07.12.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане чрез публична покана по реда Глава Осма „а“ от ЗОП на обществена поръчка с предмет „Разширяване на пожароизвестителната система в сградите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна“, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да изпълни обществена поръчка с предмет „Разширяване на пожароизвестителната система в сградите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна“, като за целта достави, монтира и пусне в експлоатация устройства от системата, конкретизирани по вид /търговска номенклатура/, технически данни, количество, комплектация, качество и единични цени, съгласно техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, техническо и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

/2/ Настоящият договор влиза в сила от момента на склучването му и има действие до изтичане на гаранционния срок на доставените стоки. Срокът за извършване на дейностите по чл. 1, ал. 1 от договора е 25 (двадесет и пет) календарни дни, считано от момента на влизане в сила на договора.

/3/ Мястото на доставка е: сграда Ректорат на МУ – Варна, на адрес: гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ № 55; Медицински колеж на адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 84.

/4/ Количество и качеството на доставените стоки следва да отговаря на параметрите и техническите характеристики от техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да е в пълно съответствие с изискванията на техническата спецификация, приложени към договора.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2 /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 31 580, 24 (тридесет и една хиляди петстотин и осемдесет лева и двадесет и четири стотинки) лева без ДДС, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е неразделна част от договора. Единичните цени на дейностите и стоките са твърдо договорени и не подлежат на промяна по време на действие на настоящия договор.

/2/ Посочената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката: за труд, материали, механизация, пътни и командировъчни разходи на служителите, допълнителни материали (крепежни, изолационни и др.), печалба, доставка франко съответния обект,

складиране, управление и всички други фактори, които влияят върху образуването на тези цени, включително и гаранционна поддръжка.

Чл.3 /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочената в чл.2, ал.1 сума, както следва:

1. Авансово плащане в размер на 9 474,07 (девет хиляди четиристотин седемдесет и четири лева и седем стотинки) лева, представляващо 30 % от сумата по чл.2, ал.1, платимо в срок от 5 (пет) работни дни от представяне на оригинална фактура.

2. Окончателно плащане в размер на 22 106,17 (двадесет и две хиляди сто и шест лева и седемнадесет стотинки) лева, представляващо 70 % от сумата по чл.2, ал.1, платими в срок от 30 (тридесет) календарни дни, след представяне на фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол по чл.11, ал. 1 от договора.

/2/ Плащането на възнаграждението по договора се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

IBAN: BG67UNCR76301076208020

BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

/3/ При промяна в банковата сметка, по която се извършва плащането, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми писмено и да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данните за новата сметка не по-късно от 3 (три) дни от настъпване на промяната. Всяко плащане по предходната сметка, извършено преди да бъде уведомен ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната, се счита за действително.

/4/ В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има склучени договори за подизпълнение, за извършване на окончателно плащане по ал.1 освен фактура и приемо-предавателен протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на подизпълнителя всички работи, приети по реда на чл.45б, ал.1 от ЗОП.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и извърши монтаж на нова, технически изправна и годна по предназначението си стока. Констатирани впоследствие скрити недостатъци, които не са могли да бъдат открити при предаването, се уреждат по реда на договореното гаранционно обслужване.

Чл.5 /1/ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави стоките във вид, количество, качество и с технически показатели, съгласно техническа спецификация и техническо предложение, приложения към договора.

/2/ Стоките се доставят в оригинална опаковка с ненарушена цялост и се придвижват от следните документи предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. гаранционна карта;

2. ръководство за потребителя и цялата предоставена от производителя документация, съпътстваща стоката.

/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на стоката с грижата на добър търговец.

/4/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор на трети страни.

/5/ В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърли свое право или задължение, произтичащо от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да задържи за себе си дадената за изпълнение на договора гаранция.

/6/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва разпоредбата на чл.45а от ЗОП в случай, че при изпълнение на поръчката е посочил, че ще използва подизпълнители.

Чл.6 При спиране от производство на конкретен модел оборудване, конкретизиран по вид /търговска номенклатура/ в техническото и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава да достави актуалния модел с аналогични или по-добри технически параметри, конкретизирани в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖНИТЕЛЯ на единична цена не по-

висока от посочената в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удостоверява спирането от производство на конкретния модел с писмено потвърждение от производителя.

Чл.7 Стоката е с гаранционен срок посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно: 3 (три) години. В рамките на гаранционния срок и при спазени гаранционни условия ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши всички ремонти и подмяна на повредени елементи за своя сметка, а при установяване на неотстранима повреда да достави нови стока със същите или по-добри характеристики за негова сметка.

Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
2. да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор;
3. да получава информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за условията на доставката в предвидените в този договор случаи.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до местата на доставката и въвеждането в експлоатация;
2. при точно, качествено и в срок изпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да заплати уговорената цена в размера, по начина и сроковете, определени в настоящия договор;
3. да получи и приеме доставките в срока по този договор и качество, отговарящо на офертата чрез подписване на приемо-предавателен протокол;
4. да спазва указанията за ползване на оборудването и софтуера.

Чл.10 /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията за доставката на стоките от настоящия договор, да откаже приемането им, както и да откаже да заплати съответната цена, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни своите задължения, съгласно договора.

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не наруши оперативната му самостоятелност.

/3/ Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на правилата и нормативите, стандартите и изискванията на производителите на техниката или водят до съществено отклонение от поръчката.

V.ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА, ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Чл.11 /1/ Предаването и приемането на доставената, монтирана и въведена в експлоатация пожароизвестителна система, се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол, в който се описва съответствието на устройствата от системата с техническата спецификация и техническото предложение, както и резултатите от процеса на въвеждане в експлоатация, ведно с приложение към него – Акт образец № 19. Подписаният протокол е основание за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да издаде фактура за извършената работа.

/2/ При предаване на стоките, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи подписан от него списък с пълно описание на техническите им характеристики и индивидуализирани белези (серийни номера и други).

/3/ Собствеността върху доставените стоки и рисът от случайното им погиване или повреждане се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на пускането им в експлоатация и подписването на приемо-предавателния протокол по чл. 11, ал. 1.

Чл.12 Рекламации за явни недостатъци на стоката могат да бъдат направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7- /седмо-/ дневен срок от подписването на приемо-предавателния протокол,

а за скрити недостатъци - при откриването им, но не по-късно от датата на изтичане на гаранционния срок.

VI. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

Чл.13 Недостатъци, повреди, дефекти, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след получаване на стоката се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на гаранционния срок.

Чл.14 Гаранционният срок е 3 години /не по-малко от три години/и започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 11, ал. 1.

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира възможността за нормална експлоатация на устройствата от системата, указанi в Техническото предложение, от датата на доставката при спазване на условията, описани в гаранционната карта.

Чл.16 /1/ Всички дефекти, които не са причинени от неправилно действие на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се отстраняват от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/2/ Всички разходи за гаранционна поддръжка и ремонт, включително замяната на дефектирали компоненти или цялото устройство и съпътстващите разходи за командировки, транспорт и експедиция, пощенски услуги и комуникации, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/3/ В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи скрити недостатъци, за които своевременно уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯт е длъжен да замени съответната част с нова или цялото устройство с ново, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначението му. В този случай започва да тече нов гаранционен срок за съответната заменена нова част или съответното заменено устройство, считано от датата на приемането с протокол. При извършване на замяна гаранционният срок не може да бъде по-малък от предложения в техническата оферта.

/4/ При уведомяване за неизправност в техниката ИЗПЪЛНИТЕЛЯт се задължава да реагира и да изпрати свой служител в срок до следващия работен ден от датата на уведомяването.

/5/ Всички докладвани и установени неизправности се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 10 (десет) календарни дни. Този срок се удължава при необходимост от доставка на резервни части от чужбина, но с не повече от 30 (тридесет) календарни дни.

/6/ Услугите по гаранционната поддръжка се предоставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на работното време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в официалните работни дни.

/7/ При невъзможност за изпълнение на задълженията си по настоящия член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯт по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да възстанови стойността на рекламираната стока, заедно с разносите и вредите.

/8/ В случай на причиняване на вреда на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради причина, дължаща се на доставени некачествена стока, като отклонението от качеството е констатирано при употребата и или вреди, причинени от некачествено изпълнено въвеждане в експлоатация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава за своя сметка да възстанови причинената вреда.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ

Чл.17 При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯт се задължава да представи в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от посочената в чл.2, ал.1 стойност на поръчката без ДДС или 1 579,01 лв. (хиляда петстотин седемдесет и девет лева и една стотинка). Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на банкова гаранция.

/2/ Обслужването на гаранцията за изпълнение по ал. 1, таксите и други плащания по тях, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковите гаранции за изпълнение на целия период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.18 /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт освобождава гаранцията за изпълнение, при коректното изпълнение на договора след изтичане на срока по чл.1, ал.4. За периода, през който гаранцията е била в разпореждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се дължат лихви.

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

/3/ При виновно неизпълнение на задълженията си по договора или при прекратяването му от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на предмета на договора в предвидените срокове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предприема съответните действия в своя полза по усвояване на гаранцията за изпълнение.

/4/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при забавяне изпълнението на предмета на договора в размер на 1 % за всеки просочен ден от цената на стоките, за които е забавена доставката, но не повече от 2 % от сумата по чл. 2, ал. 1.

/5/ Когато при наличие на реклами, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по раздел VI от настоящия договор, същия дължи неустойка в размер на 0.2% за всеки ден от цената на стоките, за които са направени реклами.

/6/ В случаите по ал.4 и ал.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да удържи начислената неустойка от стойността на дължимо плащане.

/7/ Ако отклонението от техническото предложение или недостатъците са толкова съществени, че доставката не може да се използва по предназначението си, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5% от стойността на договора и се задържа гаранцията за изпълнение.

/8/ Горепосочените алинеи не се прилагат в случай на настъпване на форс мажорни обстоятелства.

/9/ Независимо от гаранцията и неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи на общо основание.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.19 Настоящият договор може да бъде прекратен в следните случаи:

1. С изтичане срока на гаранционното обслужване;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на една от страните по договора – с 5-дневно писмено предизвестие;
4. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение;
5. По реда на чл. 43, ал. 4 ЗОП.
6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата, като заплаща извършените до момента доставки.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 20 На страните по договора е известно, че предоставената им информация и документация е предназначена единствено за нуждите на настоящия договор и се задължават да използват същата единствено за нуждите, за които е предназначена, като не я разпространяват на трети лица.

Чл. 21 За всички неурядени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Чл. 22 Спорните въпроси се решават в дух на разбирателство и взаимен интерес, а ако това е невъзможно - пред съответния компетентен съд по седалище на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 23 Ако някоя разпоредба по този договор е или стане недействителна, то от това не се засяга останалата част от договора. Страните ще заменят в този случай недействителната разпоредба с правно валидна, така че да е в съответствие с действащото законодателство и със смисъла на този договор.

ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА ПО РЕДА начл.101е от ЗОП

Чл.24 /1/ Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, включително по факс или на електронна поща, подписани от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочени в ал.3.

/2/ За дата на получаване се счита:

1. дата на предаването - при предаване на съобщението на ръка;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата/куриерска фирма;
3. датата посочена на автоматично генерираното съобщение, потвърждаващо изпращането - при изпращане по факс;

4. с постъпването в информационната система на адресата при спазване на условията на чл.10, ал.1 от Закона за електронния документ и електронния подпись - при изпращане на електронна поща.

/3/ Валидни адреси за кореспонденция и лица за контакти между страните са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес: 9000 гр.Варна, ул. "Марин Дринов" № 55;

Координатор по договора: Събина Йоскова - Инженер „Техническа безопасност“

Тел: 052/677 042; Факс: 052/677 042;

Ел. поща: yoskova@mu-varna.bg.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес: 9000 гр.Варна ул.“Възраждане“ 12А

Координатор по договора: Емил Николов Войнов – Търговски мениджър

Тел: 052/660 680; Факс: 052/660 688

Ел. поща: nicknice@abv.bg.

/4/ При промяна в данните по ал.3, съответната страна е длъжна да уведоми другата писмено в тридневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 25 Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, като техническата спецификация, техническото и ценовото предложение неразделна част от него.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Съгласно чл.4 от ЗЗЛД във
ПОМ.РЕКТОР връзка с чл.22б от ЗОП

Инж. Деян Грънчаров
Съгл. пълномощно рег.№ 1214/24.04.2013г.


ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Съгласно чл.4 от ЗЗЛД във
УПРАВИТЕЛ връзка с чл.22б от ЗОП

/ Никола Николов

РЪКОВОДИТЕЛ ФСО: Съгласно чл.4 от ЗЗЛД във
връзка с чл.22б от ЗОП

/Калина Стоянова/

Съгласувал:
Съгласно чл.4 от ЗЗЛД във
Юрисконсулт: връзка с чл.22б от ЗОП



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По повод участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
„Разширяване на пожароизвестителната система в сградите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна“

От “Никнейс „ЕООД“,
/изписва се наименованието на търговеца/

Регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ 103845285, представлявано от Никола Войнов Николов в качеството му на Управител.

Обща стойност без ДДС, изготвена на база предоставената от Възложителя количествено-стойностна сметка: 31 580,24 лв.

словом /тридесет и една хиляди петстотин и осемдесет лева и двадесет и четири ст /

В нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описанния вид и обхват.

Предложените стойности са определени при пълно съответствие с условията от публичната покана и приложението към нея.

* Неразделна част от настоящото ценово предложение е количествено-стойностната сметка.

гр.Варна

Дата 30.11.2015 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Съгласно чл.4 от ЗЗЛД във
връзка с чл.22б от ЗОП

Съгласно чл.4 от ЗЗЛД във
връзка с чл.22б от ЗОП

Никола Николов
(име и Фамилия)

Управител

(должност на управляващия дружеството на участника)

Съгласно чл.4 от ЗЗЛД във
връзка с чл.22б от ЗОП

Съгласно чл.4 от ЗЗЛД във
връзка с чл.22б от ЗОП

Приложение № 6.1.

Количествено-стойностна сметка

По повод участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Разширяване на пожароизвестителната система в сградите на Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна“

№	Наименование	Марка	Количество	Ед. Цена в лв. без ДДС	Обща сума в лв. без ДДС
1	Доставка, монтаж и настройка на аналогово адресирана пожароизвестителна централа с разпределена интелигентност.		бр. 2	1673,93	3347,86
2	Доставка, монтаж и настройка на адресиран модул, осигуряващ връзката между панела и до 254 адресируеми елемента.		бр. 4	171,07	684,28
3	Доставка, монтаж и настройка на адресиран интерфейсен модул за две конвенционални зони.		бр. 1	90,31	90,31
4	Доставка, монтаж и настройка на оптично димен изолатори на късо съединение Отдалечена диагностика. Автоматична и ръчна адресация.		бр. 233	47,19	10995,27
5	Доставка, монтаж и настройка на адресиран ръчен пожароизвестител с включен прозрачен капак с панги, за защита на пожароизвестителя от неволно задействане.		бр. 21	43,79	919,59
6	Доставка и монтаж на основа за автоматичен пожароизвестител със заключващ се механизъм		бр. 233	10,34	2409,22
7	Доставка, монтаж и настройка на контролер за управление линеен моторизиран детектор		бр. 1	411,41	411,41
8	Доставка, монтаж и настройка на моторизиран линеен димен детектор		бр. 2	903,10	1806,20
9	Доставка и монтаж на конвенционална външна сирена с лампа и сила на звука, не по-малко от 110dB, 32 избирами тона		бр. 2	69,58	139,16

Съгласно чл.4 от ЗЗДД във връзка с чл.22б от ЗОП

Съгласно чл.4 от ЗЗДД във връзка с чл.22б от ЗОП

Съгласно чл.4 от ЗЗДД във връзка с чл.22б от ЗОП

Съгласно чл.4 от ЗЗДД във връзка с чл.22б от ЗОП

10	Доставка, монтаж и настройка на адресирана вътрешна сирена. Модулът да има двустранни вградени изолатори на късо съединение	бр.	29		73,77		2139,33
11	Доставка и монтаж на взрывозащитен оптично-димен пожароизвестител	бр.	3		125,76		377,28
12	Доставка и монтаж на взривоизоласена стандаргна основа	бр.	3		15,11		45,33
13	Доставка и монтаж на галваничен изолатор, комплект с кутия IP65	бр.	1		597,00		597,00
14	Доставка и монтаж на акумулатор 12V/24Ah	бр.	4		95,65		382,60
15	Доставка, и полагане на трудногорим кабел J-Y(St)Y 2x0,8mm ²	м.	2600		1,21		3146,00
16	Доставка и полагане ЦВЛП 2 x0,75 mm ²	м.	60		1,16		69,60
17	Доставка и полагане СВТ 3 x1,50 mm ²	м.	20		1,64		32,80
18	Доставка и монтаж на кабелен канал неподдържащ горенето, 25x16mm	м.	1000		1,99		1990,00
19	Доставка и монтаж на кабелен канал неподдържащ горенето, 40x25mm	м.	280		2,40		672,00
20	Доставка и монтаж на знак за пожарен бутон PVC	бр.	21		4,50		94,50
21	Доставка и монтаж на знак за сирена PVC	бр.	29		4,50		130,50
22	Програмиране настройка и пуск на системата в експлоатация и 72-часови проби	бр.	2		550,00		1100,00
Обща стойност/цена без ДДС:					31 580,24		

Съгласно чл.4 от ЗЗДЦ във
връзка с чл.226 от ЗОП

ПОДПИС И ПЕЧАТ: връзка с чл.226 от ЗОП

Никола Николов
(Име и Фамилия)

Управител

(дължност на управляващия дружеството на
участника)

Съгласно чл.4 от ЗЗДЦ във
връзка с чл.226 от ЗОП

Техническо предложение

По повод участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

"Разширяване на пожароизвестителната система в стадионите на Менищински университет „Проф. д-р Иларески Стоянов“-Варна"

No	Написование	Марка	Количество	Работни и технически характеристики на предложеното в участника	Фирма производител	Марка	Модел	Продуктов № на производителя
1	Доставка, монтаж и настройка на аналогово адресирана пожароизвестителна централа с разпределена интелигентност.	бр.	2	Аналогово адресирана пожароизвестителна централа Общо описание Аналогово адресирана пожароизвестителна централа с разпределена интелигентност. Пожароизвестителната централа поддържа поне 32.000 различни зони. Централата е изградена на модулен принцип, като включва модули, захранвани от шина. Шината осигурява предаването на данни от модулите към панела за управление, както и тяхното захранване. Мистото на един модул върху шината е произволно, в зависимост от изискванията за неговата функционалност. Всеки един модул е поставен в собствена пластмасова кутия, която предпазва електронните компоненти от външните фактори. Централата може да поддържа до 46 модула, като 32 от тях могат да са адресирани контурни модули. Пожароизвестителната централа отговаря на всички изисквания на EN54, част 2 и 4.	Bosch	Bosch	MPC-1300-C HBC 0010 A FPO-5000-PSB-CH UPS 2416 A PRS-0002-C PRD 0004 A FDP 0001 A RML 0008 A BCM-0000-B ADC 0064 A ADC 0128 A	F.01U.275.049 4.998.137.286 F.01U.078.860 F.01U.500.367 F.01U.284.903 4.998.137.280 F.01U.500.374 4.998.137.265 F.01U.081.384 4.998.137.281 4.998.137.282

Панел за управление

Модулите на централата се управляват от панела за управление. Неговата вътрешна програма, конфигурация и всички настройки са съхранени в паметта му. Конфигурацията и настройките също са съхранени и в модулите, разположени на шините. Панельт за управление разполага с два CAN -bus интерфейса и два Ethernet порта със сензорен дисплей, позволяващи пълното управление на пожароизвестителната система. LCD-сензорният дисплей е с размер на 14,5 см (в диагонал) и е с резолюция 320 x 240 пиксела. Панельт за управление е оборудван с 11 червени, жълти и зелени светодиода (LEDs), които показват статуса на пожароизвестителната централа. Вграденият в панела за управление зумер може да бъде активиран с постоянен или прекъсващ тон, за да привлече вниманието на потребителя (оператора) в случай на събитие. Всички събития трябва да се потвърдят от потребителя, за да бъде спрян зумерът. При настъпило събитие, в менюто ясно се изобразява логическият адрес, описание (32 символа) на логическата зона и пожароизвестителя, който е генерирал събитето.

- Потребителят може да потвърди събитието или да премине към евакуационна процедура от същото меню. Сензорният дисплей поддържа следните функции:
- Ресет на 1 пожароизвестител, пожароизвестителна зона или цялата пожароизвестителна система
- Спиране на вграденият зумер
- Спиране на спийднизионните устройства
- Задрана/Разрешена или Блокиране/Де-Блокиране на пожароизвестители или зони
- Активиране на режим Ден/Нощ

Съгласно чл.4 от ЗЗЛД във връзка с чл.226 от ЗОП

Съгласно чл.4 от ЗЗЛД във връзка с чл.226 от ЗОП

Съгласно чл.4 от ЗЗЛД във връзка с чл.226 от ЗОП

Съгласно чл.4 от ЗЗЛД във връзка с чл.226 от ЗОП

- Показване на записа със събитията
 - Настройка на дата и час
 - Добавяне на пожароизвестители/групи от пожароизвестители в тестов режим
 - Смяна на модела за установяване на пожар при мултисензорните пожароизвестители
 - Смяна на описането на логическа зона или пожароизвестител
 - Всички алармни съобщения и събития се записват се записват в паметта на панела за управление. Максималният брой събития, които се пазят в паметта са 10 000. В случаи на отпадане на захранването, записът не се губи. Всяко събитие се запомня с:
 - Уникатен пореден номер
 - Дата и час на възникване
 - Логически адрес на пожароизвестителя или устройството което предизвикало събитието
 - Описание на устройството или пожароизвестителя
- Езикът на събитията и на потребителското меню може лесно да бъде сменен на:
- English / German / French / Turkish / Dutch / Romanian / Polish / Russian / Italian / Български

Редундантност на пожароизвестителната централа

Пожароизвестителната централа предлага пълна резервираност на системата, с добавяне на втори панел за управление като подчинен (slave) на основния (master). В случай на повреда в основният панел, управлението на системата се поема автоматично и без никакво пръстъване от подчиненият панел, осигурявайки пълната функционалност и оперативност на пожароизвестителната система.

Захранване

Пожароизвестителната централа се захранва с 24VDC, 6A и осигурява захранване на шините с модули, пожароизвестители, сирени и др. Захранващият блок е защищен от претоварване с автоматичен предзапирател. Резервираното захранване се осигурява от достъпъчен на брой батерии (2x48Ah), която гарантира автономна работа на системата за 12/24/72 часа. Батерията се зарежда напълно от захранващото устройство за по-малко от 24 часа. Саю така.

2	Доставка, монтаж и настройка на адресиращ контурен модул, осигуряващ връзката между панела и до 254 адресиращи елемента.	бр.	4	Bosch	LSN 0300 A	4.998.137.277
---	--	-----	---	-------	------------	---------------

3 Доставка, монтаж и настройка на адресиранем интерфейсен модул за две конвенционални зони.

Адресиранем интерфейсен модул за конвенционални зони, осигурява връзката на конвенционални пожароизвестител, към пожароизвестителни централи с комуникация по LSN (Local Security Network).
Поддържат се индивидуални настройки на пожароизвестителите за всяка линия. Конвенционалните линии са защитени от късо съединение. В случай на такова, към пожароизвестителната централа се изпраща съобщение за повреда в линията. Също така, се осигурява наблюдение на заземяването индивидуално за всяка линия.

				Bosch	FLM-420/4-CONS	F.01U.012.534
3	Доставка, монтаж и настройка на адресиранем интерфейсен модул за две конвенционални зони.					
бр.	1					
4	Доставка, монтаж и настройка на оптично димен пожароизвестител с двустранни вградени изолатори на късо съединение Отдалечена диагностика. Автоматична и ръчна адресация.					
бр.	233					
5	Доставка, монтаж и настройка на адресиранем ръчен пожароизвестител с включчен прозрачен капак с панти, за защита на пожароизвестителя от неволно задействане.					
бр.	21					
6	Доставка и монтаж на основа за автоматичен пожароизвестител със заключващ се механизъм					
бр.	233					

Съгласно чл.4 от ЗЗЛД във връзка с чл.22б от ЗОП

Съгласно чл.4 от ЗЗЛД във връзка с чл.22б от ЗОП

Съгласно чл.4 от ЗЗЛД във връзка с чл.22б от ЗОП

	Доставка, монтаж и настройка на контролер за управление линеен моторизиран детектор	Bosch	Bosch	FRAY5000-EN	F.01U.290.197
7	<p>Контролер за управление на линеен моторизиран детектор</p> <p>Три настройвани граници за обявяване на пожарна тревога</p> <p>•Сигналнизиране на грешка при прекъсване на инфрачервения лъч</p> <p>•Автоматично калибиране на мощното на излъчване на предавателя и чувствителността на приемника</p> <p>•Автоматична компенсация на сигнала при замърсяване и старение</p> <p>•Светодиодна (LED) сигнализация помагаша при настройката</p> <p>•Захаряване: 12÷24V DC</p> <p>•Консумиран ток: 4mA в режим на готовност; 14 mA при тревога</p> <p>•Релеен сух контакт за тревогата: NO контакт, 30V DC/2A</p> <p>•Релеен сух контакт за повреда: NC контакт, 30V DC/2A</p>				
8	Доставка, монтаж и настройка на моторизиран линеен линеен детектор	бр.	2		
9	Доставка и монтаж на конвенционална външна сирена с лампа и сила на звука, не по-малко от 110dB, 32 избираеми тона	бр.	2		
10	Доставка, монтаж и настройка на адресируема вътрешна сирена. Модулът да има двустранни вградени изолатори на късо съединение	бр.	29		
11	Доставка и монтаж на взривозащитен оптично-димен пожаронезвестител	бр.	3		
12	Доставка и монтаж на взривобезопасена стандартна основа	бр.	3		
13	Доставка и монтаж на галваничен изолатор, комплект с кутия IP65	бр.	1		
14	Доставка и монтаж на акумулятор	бр.	4		
15	Доставка, и полагане на трудногорим кабел J-Y(St)Y 2x0.8mm ²	м.	2600	Кабели за пожаронезвестяване - едножилни	Peiperl + Fuchs FLAMM KFD0-CS-Ex2.51P TR12V/27Ah FG22703
16	Доставка и полагане ШВЛП 2 x0.75 mm ²	м.	60	Проводник за битови електрически уреди и апарати Стандарт: БДС EN5025-2-11	Elkabel Benca Bencacavi J-Y(St)-Y 1x2x0.80 B6701C080
17	Доставка и полагане СВГ 3 x1.50 mm ²	м.	20	Силов кабел никоно напрежение с РУС изолация Стандарт: БДС 16291-95	Elkabel Elkabel H03VV-F 2x0.75 mm ² 10416085
18	Доставка и монтаж на кабелен канал неподвижен горенето 25x16мм	м.	1000	Кабелен канал за защита на проводници	Muthusan Muthusan 25x16 mm 250162000
19	Доставка и монтаж на кабелен канал неподвижен горенето 40x25мм	м.	280	Кабелен канал за защита на проводници	Muthusan Muthusan 40x25 mm 250402000
20	Доставка и монтаж на знак за пожарен бутон РУС	бр.	21	Знак по наредба № РД-07/8	Vacom Vacom RD07/8

Съгласно чл.4 от ЗЗЛД във връзка с чл.226 от ЗОП

Съгласно чл.4 от ЗЗЛД във връзка с чл.226 от ЗОП

Съгласно чл.4 от ЗЗЛД във връзка с чл.226 от ЗОП

21	Доставка и монтаж на знак за сирена PVC	бр.	29	Знак по наредба № РД-07/8	Vacom	RД07/8
22	Програмиране настройка и пуск на системата в експлоатация и 72-часови преби	бр.	2	Приложение №17 към чл.7, ал. 3, т.18	Наредба № 3 от 31 юни 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството	

Гаранционен срок на пожароизвестителната система: 3 (три) години (но не по-малко от 3 години), считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за доставка монтаж и въвеждане в експлоатация.
 Гарантираме, че предлаганите от нас устройства са фабрично нови, не са демонстрирани, не са рециклирани, и фигурират в актуалната производствена листа на съответния производител към датата на подаване на обявлението.

дата: 30.11.2015г
гр. Варна

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Никола Николов
(име и фамилия)

Управител

(должност на управляващия дружеството на участника)



FOOR

Съгласно чл.4 от ЗЗЛД във връзка с чл.22б от ЗОП

Съгласно чл.4 от ЗЗЛД във връзка с чл.22б от ЗОП

Съгласно чл.4 от ЗЗЛД във връзка с чл.22б от ЗОП

Съгласно чл.4 от ЗЗЛД във връзка с чл.22б от ЗОП