



МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"Проф. д-р Стоянов" Варна

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

№ 023-82
25.01.2016

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ
УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“-ВАРНА”

РАЗЯСНЕНИЕ

ОТНОСНО: ЗАПИТВАНИЯ ЗА УТОЧНЕНИЕ В КОНКУРСНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване относно документацията за участие в обществена поръчка – публична покана с предмет „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“-ВАРНА”, на основание чл.101б, ал.6 от ЗОП, Възложителят дава следното разяснение:

Постъпило е запитване относно:

1. В приложение 2 (за обособена позиция 2) климатиците са разделени на 4 типа (съответно и в ценовото приложение). Въпросът ми идва от факта че Тип 1, Тип 2 и Тип 3 са всичките за стенен монтаж с еднакви БТУ (мощности). Интересува ме каква е разликата между тези отделни типове климатични инсталации?

Отговор:

1. Съгласно заложените от Възложителя технически параметри в Приложение №2 – Техническа спецификация е видно, че в нея присъстват и други характеристики освен „Стенен монтаж“ и „БТУ“, а именно:

1.1. Коефициент на трансформация на електрическа енергия към топлинна енергия.

1.2. Енергиен клас.

1.3. Функционални характеристики, включващи:

- Седмичен таймер;
- 24 часов таймер;
- Функция комфорт;
- Интелигентен сензор за икономия на енергия при присъствие на хора в помещението.

С уважение,

Инж. Деян Григоров Грънчаров,
Помощник-ректор на Медицински университет
Възложител по смисъла на чл.8, ал.2 от ЗОП
съгл.пълномощно с рег.№1214/24.04.2013г.

